

Abilitazione del controllo fino a 4 zone

Resettare il telecomando:

Premere contemporaneamente i pulsanti:

«Mode» / «Temp» (verso basso) / «Fan» (verso basso)

per più 5 secondi

Il display indica «Initial Settings»

Entro 10 secondi dal reset, tenere premuto

«Freccia sinistra» e «Option» per 5 secondi.

Sul display apparirà «25»

Tenere premuto il pulsante «On/Off» per 5 secondi.

Reimpostare la l'unità di misura per la temperatura da visualizzare sul telecomando (°C)

Verificare la presenza della sezione «**Zone**» nel menu «**Option**»

